



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2024.02.28


KOMUNIKAT NR 1 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W HAJNÓWCE w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Stare Masiewo gm. Narewka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce informuje, że w badaniu jakości wody z wodociągu Stare Masiewo zaopatrującego miejscowości Stare Masiewo oraz Nowe Masiewo gm. Narewka w powiecie hajnowskim stwierdzono **obecność bakterii grupy coli**.

Woda nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, kąpieli, utrzymania higieny.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zarządzający wodociągiem został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce

Julita Gierasimiuk

/dokument podpisany elektronicznie/