

WK. 7033.2.2.2020

INFORMACJA

W związku z pogorszeniem jakości wody z SUW Masiewo poniżej przedstawiam harmonogram podjętych działań naprawczych dotyczących przywrócenia właściwej jakości wody dla odbiorców korzystających z wody z SUW Masiewo:

- 29.04.2020 r. - płukanie sieci wodociągu Masiewo;
- 04.05.2020 r. - kontrola własna stacji uzdatniania wody Masiewo;
- 07.05.2020 r. - pobrano próbki do ponownego badania jakości wody;
- 08.05.2020 r. - konsultacja telefoniczna ze specjalistą od hydrogeologii oraz studni głębinowych w celu zdiagnozowania prawdopodobnych powodów problemów z SUW Masiewo;
- 19.05.2020 r. - konsultacja i przegląd specjalistyczny na dotycząca SUW Masiewo przez hydrogeologów; Małgorzata Wysocka - upr. geol. V-1836 i Macieja Trzeciaka – upr. geol. 050677 – obecnie oczekujemy na opinię
- 19.05.2020 r. - zmniejszenie wydajności pompy;
- 02.06.2020 r. - planowane badanie jakości wody surowej i uzdatnionej po zdławieniu wydajności pompy;
- 15.06.2020 r. - konsultacja specjalistyczna dotycząca SUW Masiewo przez Wodociągi Białostockie;
- 16.06.2020 r. - konsultacja wyników badań jakości wody z hydrogeologiem;
- 26.06.2020 r. – wprowadzenie do budżetu środków finansowych przeznaczonych na ewentualna modernizację kompleksową SUW Masiewo.
- 01.07.2020 r. - decyzja dotycząca modernizacji SUW Masiewo – uzależniona od wyników konsultacji badań oraz opinii wydanych przez hydrogeologa oraz Wodociągi Białostockie.

Z up. WOJTA
mgr Jan Chmiec
SEKRETARZ GMINY