



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

Hajnówka, dnia 2021.12.27

HK.045.38.2021

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Stare Masiewo za 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2021r. poz. 195) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po dokonanej analizie przekazywanych przez Gminę sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu Stare Masiewo

Badania jakości wody wykonywane były zgodnie z ustalonymi na 2021r. harmonogramami poboru próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B. Tylko w jednym przypadku zmieniono punkt pobrania próbki, gdyż punkt zgodności ustalony w harmonogramie kontroli PIS był niedostępny.

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 4 próbki wody, w tym 3 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B. Ponadto pobrane zostały 2 próbki kontrolne na zawartość żelaza, manganu i mętności.

W 2021r. prowadzone były 2 postępowania administracyjne wszczęte w 2020r. dotyczące przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów mętności, żelaza i manganu.

Przeprowadzone w 2021r. działania naprawcze obejmujące zmianę procesu uzdatniania wody, doprowadziły do przywrócenia prawidłowych norm sanitarnych wody z wodociągu Stare Masiewo.

W związku z poprawą jakości wody oraz tym, iż podwyższone wartości mętności, żelaza i manganu nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jakość wody do spożycia oceniono jak wyżej.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. w Gdyni o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były systematycznie przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce**
Julita Gierasimiuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka (ePUAP)
2. a/a