



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2022.12.22

HK.045.37.2022

**Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Siemianówka za 2022r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po dokonanej analizie przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza
przydatność wody do spożycia z wodociągu Siemianówka

Badania jakości wody wykonywane były zgodnie z ustalonymi na 2022r. harmonogramami poboru próbek wody.

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 7 próbek wody, w tym 6 w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B.

W 2022r. nie stwierdzono przekroczeń dopuszczonych wartości parametrów wody. Wydano 4 bieżące oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne GBA POLSKA Sp. z o.o. (dawniej JARS S.A.) Member of GBA GROUP, Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce
Julita Gierasimiuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka (ePUAP)
2. a/a