



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnówka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2023.01.04

**Gmina Narewka
ul. Białowieska 1
17-220 Narewka**

HK.9020.84.2022

D E C Y Z J A Nr - 1/D/HK/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie:

- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.),
- § 3 ust. 3, pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1, ust. 6 § 26 ust.1 pkt 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.), a także na podstawie analizy wyników badań laboratoryjnych próbki wody (sprawozdanie Nr Ł/0/09/2022/2028/FM/3) pobranej w dniu 16.11.2022r. z wodociągu Stare Masiewo w ramach kontroli wewnętrznej oraz po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Stare Masiewo z uwagi na przekroczenie wartości parametru mętności u odbiorcy indywidualnego w miejscowości Nowe Masiewo nr 9 w ilości $2,5 \pm 0,4$ NTU oraz określa dopuszczalną wartość parametru mętności na poziomie 2,5 NTU do dnia 30.06.2023r.

w związku z czym **nakazuje:**

1. Zobowiązać do obniżenia wartości parametru mętności zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) **w terminie do dnia 30.06.2023r.**
Poprawę jakości wody udokumentować wynikami badania wody.
2. Zobowiązać do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
3. Obowiązkowi określone w pkt 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wykonaniu nałożonych obowiązków.

Uzasadnienie

Na podstawie badań próbki wody (sprawozdanie z badań Nr Ł/0/09/2022/2028/FM/3) pobranej w dniu 16.11.2022r. z wodociągu Stare Masiewo u odbiorcy indywidualnego w miejscowości Nowe Masiewo nr 9 w ramach kontroli wewnętrznej, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru mętności w ilości 2,5 NTU/l $\pm 0,4$.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) zalecany zakres wartości dla parametru mętności wynosi do 1,0 NTU.

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz.2028 z późn.zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce pełniąc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z art. 5 ust.1 w/w ustawy oraz mając na względzie stwierdzone przekroczenie wartości parametru mętności, zobowiązał administratora wodociągu do zapewnienia poprawy jakości wody. Zgodnie z ww. uregulowaniem prawnym administrator wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości oraz w należytej jakości czyli jakości zgodnej z przepisami prawa.

Należy nadmienić, że podwyższona wartość mętności w wodzie stanowi wartościowy wskaźnik oceny jakości wody na różnych etapach jej uzdatniania i dystrybucji, przydatny zwłaszcza jako wskaźnik skuteczności procesów oczyszczania. W szczególności wysokie lub zmienne jej wartości mogą wskazywać na pogorszenie jakości wody ujmowanej lub sygnalizować nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody albo w stanie technicznym systemu dystrybucji.

Z wyjaśnień Strony wynika, że od dłuższego czasu były podejmowane działania naprawcze w postaci płukania sieci, czyszczenia zbiorników na wodę oraz zlecono regenerację filtrów firmie zewnętrznej. Jednakże powyższe działania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w postaci uzyskania prawidłowych wartości parametru mętności i niezbędna jest konieczność podjęcia bardziej efektywnych rozwiązań.

W związku z powyższym Strona w piśmie Nr WK.7033.1.10.2022 z dnia 08.12.2022r. poinformowała, że została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na spince wodociągu na odcinku Olchówka – Nowe Masiewo wraz z budową podziemnej pompowni strefowej. W ramach w/w umowy wykonawca zobowiązał się do złożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu stosownych dokumentów zostanie uruchomiona procedura przetargowa zmierzająca do wykonania robót budowlanych. Wymaga to jednak czasu oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Narewka na ten cel.

Ustalając termin poprawy jakości wody PPIS w Hajnówce miał na względzie rodzaj naruszeń sanitarnych, możliwości i sposoby wykonania nałożonych obowiązków. Termin zaproponowany przez Stronę PPIS w Hajnówce uznał za zbyt odległy z uwagi na konieczność zapewnienia konsumentom wody o parametrach zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 i ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia oraz określił ostateczny termin poprawy jakości wody w terminie **do dnia 30.06.2023r.**

Warunkowa przydatność wody została stwierdzona ze względu na to, że przekroczenie zalecanej wartości mętności nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. zobowiązano do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów ustalił termin wykonania obowiązków określonych w pkt 1 niniejszej decyzji do dnia 30.06.2023r., natomiast obowiązkowi określone w punkcie 2 na podstawie art. 108 § 1 KPA nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając na względzie powyższe postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku nie wykonania obowiązków nałożonych niniejszą decyzją, zostaną podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

*z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce
Nina Trendowska*

/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Komunikat w sprawie jakości wody

Otrzymują:

1. Gmina Narewka
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka (ePUAP)
2. a/a